

ZAKŁAD CERTYFIKACJI**CERTYFIKAT Nr 48/22/Z****uprawnający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa**

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: AWA Pigłas Zielenda Spółka jawna
ul. 3 Maja 16, 62-068 Rostarzewo

Nazwa i adres producenta: AWA Pigłas Zielenda Spółka jawna
ul. 3 Maja 16, 62-068 Rostarzewo

Miejsce produkcji: AWA Pigłas Zielenda Spółka jawna
ul. 3 Maja 16, 62-068 Rostarzewo

Nazwa wyrobu: Rozgałęźnik - wtyczka z gniazdem na przewód, rozbierna typ AWA-WGB
250V, 16A, IP44


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016 (IDT IEC 60884-1:2002/AMD1:2006/AMD2:2013),
PN-IEC 60884-2-5:2021 (IDT IEC 60884-2-5:2017)**

Ocenę zgodności dokonano na podstawie:


- Sprawozdania z badań nr B/2022/64/2 z dnia 29.03.2022 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 136/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 28.04.2022 r. do 27.04.2027 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 28.04.2022 r.